

TVAR VÝZTUŽE	PRUH	UMIS-TĚNÍ	MIN % $A_{st}$ V PRŮŘEZU	LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ DESKA			
				BEZ ZESILUJÍCÍ DESKY		SE ZESILUJÍCÍ DESKOU	
ROVNÉ PRUTY	SLOUPOVÝ	HORNÍ	50 ZBYTEK	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.33L_n$ $0.20L_n$	$0.33L_n$ $0.20L_n$
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 25d_s$ $\geq 300mm$	$\geq 25d_s$ $\geq 300mm$
	STŘEDNÍ	HORNÍ	100	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.15L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.15L$	$\geq 75mm$	$\geq 75mm$
ROVNÉ PRUTY A OHYBY	SLOUPOVÝ	HORNÍ	50 ZBYTEK	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.30L_n$ $0.20L_n$	$0.20L_n$ $0.33L_n$	$0.33L_n$ $0.20L_n$
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 25d_s$ $\geq 300mm$	$\geq 25d_s$ $\geq 300mm$
	STŘEDNÍ	HORNÍ	50 ZBYTEK	$0.22L_n$ VSECHNY PRUTY	$0.22L_n$ $0.14L_n$	$0.14L_n$ $0.22L_n$	$0.22L_n$ VSECHNY PRUTY
		DOLNÍ	50 ZBYTEK	$\geq 75mm$ $\geq 0.20L_n$	$\geq 75mm$ $\leq 0.20L_n$	$\geq 75mm$	$\geq 75mm$
SÍŤ	SLOUPOVÝ	HORNÍ	100	$0.30L_n$	$0.30L_n$	$0.33L_n$	$0.33L_n$
		DOLNÍ	100	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 300mm, \min 25d_s$	$\geq 300mm, \min 25d_s$
	STŘEDNÍ	HORNÍ	100	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$	$0.22L_n$
		DOLNÍ	100	$\geq 75mm$ $\geq 0.125L$	$\geq 75mm$ $\leq 0.125L$	$\geq 300mm, \min 25d_s$	$\geq 300mm, \min 25d_s$

**schéma uspořádání podélné nosné výztuže lokálně podporovaných desek**